

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 1379256084****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI ALTREN PROJEKT OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12609551
ESINDAJA NIMI V. LAAS	ESINDAJA TELEFON 5340 2723

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT ANNE 51 TAGUSE JALGTEE, TARTU	
MAKSUMUS 34.89	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 15.11.2017
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Tatjana Borševitskaja	

Teenuse osutaja:

Tatjana Borševitskaja
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:

V. Laas

.....
(allkiri)

.....
(allkiri)

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 1379256084
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 15.11.2017

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	12609551
NIMI:	ALTREN PROJEKT OÜ
KONTAKTISIK:	V. Laas
OBJEKTI AADRESS:	ANNE 51 TAGUSE JALGTEE, TARTU
TÖÖ NUMBER:	VK1755
TÖÖ SISU:	TARTU LINN ANNE 51 TAGUSE JALGTEEDE SAJUVEE ÄRA JUHTIMISE PROJEKTEERIMINE
STAADIUM:	Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

- * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 71 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 71 54 500
- * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- * Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- * Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- * Järgida esindaja nõudeid. Ristumisel kaablid tuleb kaitsta torudega.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Tatjana Borševitskaja
Elektrilevi OÜ