

LISA 4. KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1	Tallinna Linnaplaneerimise Amet Linna peaarhitekti büroo	23.10.2017 № -	23.10.17 Tallinna Linnaplaneerimise Amet Linnadisainer Urmas Kaldaru /allkiri/	Vt. lisa 5 Kooskõlastuste leht 1 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiiv PL1640188_TP_EL-2-03_KK-TLPA.pdf	
2	Tallinna Kesklinna Linnaosa Valitsus	10.11.2017 № -	Aigar Palsner 10.11.2017	PL1640188_TP_EL-2-04_KK-LOV.bdoc PL1640188_TP_EL-2-05_KK-LOV.bdoc	
3	Telia Eesti AS	13.11.2017 № 29347809	Tiina Ojamaa 13.11.2017 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht.	PL1640188_TP_EL-2-06_KK-Telia.bdoc	Tingimused täidab ehitaja
4	Elektrilevi OÜ Tallinna välisvalgustus	13.11.2017 № 818	Yulia Dun 13.11.2017 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht.	PL1640188_TP_EL-2-07_KK-TV.bdoc	Tingimused täidab ehitaja

5	AS Utilitas Tallinn	15.11.2017 № V_554	Maksim Andrijaškin AS Utilitas Tallinn, VHO, spetsialist / KOOSKÕLASTATUD, Kooskõlastuse nr. V_554; Tingimused: Antud kohtades Utilitas Tallinn AS trassi ei ole 15.11.2017	PL1640188_TP_EL-2- 08_KK-Utilitas.bdoc	
6	AS Tallinna Vesi	16.11.2017 № PR/1769681-1	Vesta Lembinen 16.11.2017 Nõusoleku sisu vt. lisaleht.	PL1640188_TP_EL-2- 09_KK-Vesi.bdoc	Tingimused täidab ehitaja
7	Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnakorralduse sektor	20.11.2017 № -	Terje Tohver / Kooskõlastatud tingimustega. 1.Põõsaste väljakaevamine ja tagasiistutamine kooskõlastada Kadrioru Pargiga. 2.Ehitus- ja lammutusjätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama jäätmeluba või olema registreeritud Keskkonnaameti Põhja regioonis (Tallinn, Viljandi mnt 16). Kui ehitamise käigus tekib jätmeid üle 10m3, tuleb vormistada jätmeõiend (http://www.tallinn.ee/jaatmeoiend) ehitusjätmete nõuetekohase käitlemise kohta ja lisada see kasutusloa taotluse/-teatise juurde. 20.11.2017	PL1640188_TP_EL-2- 10_KK-KKA.bdoc	Tingimus 1 on täidetud. Tingimused 2 täidab ehitaja
8	Elektrilevi OÜ Arendus-ehitusosakond	21.11.2017 № 4436015322	Ave Voolaid 21.11.2017 Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht.	PL1640188_TP_EL-2- 11_KK-ELV.bdoc	Tingimused täidab ehitaja

9	Tallinna Kommunaalamet Ehituse ja järelevalve osakond	21.11.2017 № -	Karel Vergi Projektide ja planeeringute menetlemise osakonna peaspetsialist / Katendite taastamine kooskõlastatud tingimustega: Tööd teostada enne Tallinna Kommunaalameti poolt 2018. aastal planeeritava A. Weizenbergi tänava rekonstrueerimistööd. Katendikihtide omavahelise nakke parandamiseks tuleb asfalt- ja mustkatte aluskihte kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Kulunormid vastavalt kehtivale "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele". Asfaldivuugid katta sideaine ja tardkivist tootetud peentäitematerjali või fraktsioneerimata täitematerjali (mille $D \leq 5$ mm) puistega. 21.11.2017	PL1640188_TP_EL- Taastamine.bdoc (Failis PL1640188_TP_EL- 2-12_KK-TKA.bdoc)	Tingimused täidab ehitaja
10	August Weizenbergi tänav T3 (78401:115:3710) Registrios nr: 24979201 valitseja Tallinna Kommunaalamet				
11	Tallinna Kommunaalamet Projektide ja planeeringute menetlemise osakond	22.11.2017 № -	Nikolai Berezin Tallinna Kommunaalameti ehitusprojektide ja planeeringute menetlemise osakonna peaspetsialist / Kooskõlastatud ELEKTRIKAABLI JA LIITUMISKILPIDE ASUKOHA VALIK tingimustel: 1) Täita projekteerimistingimused nr 1711802/04752, 03.08.2017. 2) Tagada normidekohased tehnovõrkude vahekaugused. 22.11.2017	PL1640188_TP_EL-2- 12_KK-TKA.bdoc	Tingimused on täidetud
12	Tallinna Kommunaalamet Inseneriosakond (liituja)	22.11.2017 № -	Hannes Vaga Liitumiskilbi asukoha kooskõlastus / Kooskõlastan liitumiskilbi asukoha 22.11.2017	PL1640188_TP_EL-2- 13_KK-TKA_liituja.bdoc	

13	Asutus Kadrioru Park Aadress: A. Weizenbergi 26A, 10127 Tallinn +372 601 4548 kadriorupark@kadriorupark.ee	22.11.2017 № -	Ain Järve / Kooskõlastan 22.11.2017	PL1640188_TP_EL-2-14_KK-Kadrioru park.bdoc	
14	Tallinna Linnaplaneerimise Amet Muinsuskaitse osakond	22.11.2017 № 31390	Timo Aava TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist / kk nr 31390 22.11.2017	PL1640188_TP_EL-2-15_KK-Muinsuskaitse.bdoc	
15	Ehitusprojekt „Tallinna Kadrioru piirkonna soojusvõrgu rekonstrueerimine“ koostaja OÜ Keskkonnaprojekt Taisto Markus +372 58 164 909 taisto.markus@keskkonnaprojekt.ee	29.12.2017 № KKP-1766-1	Taisto Markus Projekteerija, Keskkonnaprojekt OÜ / KKP-1766-1 29.12.2017	PL1640188_TP_EL-2-16_KK-EP.dboc	
16	Soojustrass kuulub kinnistule A. Weizenbergi tn 39 (78401:115:2430) Registrios nr: 3680301 Soojustrassi valdaja Vabariigi Presidendi Kantselei +372 631 6202 vpinfo@vpk.ee	02.01.2018 № 3.2-2/2724-4	Tiit Riisalo Kooskõlastuse sisu vt. lisaleht. 02.01.2018	PL1640188_TP_EL-2-17_KK-Kantselei.bdoc	Tingimused täidab ehitaja

Koostas

Tatjana Sobol

Faili nimi: PL1640188_TP_EL-2-01_KK-tabel.doc