



MÄRKUSED:

1. Likvideerida asendiplaanil EV01 näidatud olemasolevad õhuliini mastid koos 0,4 kV õhuliiniga.
2. Helmiku tee 116 kinnistu nurgal likvideeritud mastil olev liitumiskilp asendada projekteeritud liitumiskilbiga nr 145087LK, peakaitsmega 3x6 A. Olemasolevast kilbist tõsta ümber arvesti uude projekteeritud liitumiskilpi.
3. Perspektiivsest jaotuskilbist 45887JK paigaldada 0,4 kV maakaabel AI 4G120 nr 68836 kuni projekteeritud liitumiskilbini 145087LK. Lisaks paigaldada jaotuskilpi nr 45887JK jadavinnak lüliti ning sulavkaitse.
4. Perspektiivsest jaotuskilbist 45887JK paigaldada 0,4 kV maakaabel AI 4G120 ning ühendada see Helmiku tee 104 kinnistul olemasoleva jaotuskilbi toiteks olemasoleva 0,4 kV maakaabliga AI 4G120 nr 20762 kasutades jätkumuhvi. Perspektiivsesse jaotuskilpi nr 45887KJ paigaldada jadavinnaklüliti, vajadusel sulavkaitse.
5. Kilpide skeemid toodud joonisel EV03, kilpide ja maakaabli asukoht näidatud joonisel EV01.

Edites OÜ

Rg-kood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

EDITES
ENGINEERING

Tellija

SWECO Projekt AS

Projekti
number

1637

Joonise
number

EL-7-01

Projekti nimi/ aadress

Planeeritud Narva mnt 151 kinnistute tänavavalgustus ja sidevarustus
Kõide III - Olemasoleva 0,4 kV õhuliini asendamine maakaabliga
Harjumaa, Tallinn, Piritla lo, Kurereha tee T1, T2, Lõosilma tee T1

Joonise nimi

Elektrivarustuse piirkonnaskeem

Projekteerija

J. J. Nurm

29.08.16

(+372) 5594 2203

Projekti
staadium

TP

Kontrollija

M. Kuusik

(+372) 5666 7991

Joonise
mõõtkava
