




10/0,4 kV
komplektalajaam nr
7242



45886JK



45887JK




70171;

Al 4G120 mm², 123 m


70170;

Al 4G120 mm², 191 m



145087LK

Plommitav ala



$k^1=1,3 \text{ kA}$
 $k^3=1,6 \text{ kA}$
 $\Delta U=3,3 \%$

68836;
Al 4G120 mm², 75 m

Helmiku tee 116

MÄRKUSED:

- Helmiku tee 116 kinnistu nurgal likvideeritud mastil olev liitumiskilp asendada projekteeritud liitumiskilbiga nr 145087LK, peakaitsmega 3x6 A. Olemasolevast kilbist tõsta ümber arvesti uude projekteeritud liitumiskilpi.
- Perspektiivsest jaotuskilbist 45887JK paigaldada 0,4 kV maakaabel Al 4G120 nr 68836 kuni projekteeritud liitumiskilbini 145087LK. Ühenduse tarbeks paigaldada perspektiivsesse jaotuskilpi 45887JK jadavinnaküliliiti ja sulavkaitse.
- Perspektiivsest jaotuskilbist 45887JK paigaldada 0,4 kV maakaabel Al 4G120 ning ühendada see Helmiku tee 104 kinnistul olemasoleva jaotuskilbi toiteks olemasoleva 0,4 kV maakaabliga Al 4G120 nr 20762 kasutades jätkumuhvi. Ühenduse tarbeks paigaldada perspektiivsesse jaotuskilpi 45887JK jadavinnaküliliiti, vajadusel lisada sulavkaitse.
- Kilpide asukohad näidatud joonisel EV01.
- Joonisel antud projekteeritud kaablite reaalsed pikkused.
- Kilbid valmistada maapinnale paigaldatavad, lukustatavad, kaitseastmega IP34D.
- Sisenevad ja väljuvad kaablid alt.
- Altviigud teostada kaablikaitsetorudega.
- Kilpide sokli alune pind tihendada killustikuga.

Esites OÜ töö nr 1637
Osaühing Pluvo töö nr PL16-40-22
Olemasolev elektripaigaldis

Edites OÜ

Rg-kood 11532243
MTR TEL001063
MTR EEP003048
www.edites.eu
info@edites.eu

EDITES
ENGINEERING

Tellijä

SWECO Projekt AS

Projekti
number

1637

Joonise
number

EL-7-02

Projekti nimi/ aadress

Planeeritud Narva mnt 151 kinnistute tänavavalgustus ja sidevarustus
Kõide III - Olemasoleva 0,4 kV õhuliini asendamine maakaabliga
Harjumaa, Tallinn, Piritä lo, Kurereha tee T1, T2, Lõosilma tee T1

Joonise nimi

Jaotus- ja liitumiskilbi elektriskeem

Projekteerija

K. Ojasalu

14.11.2017

(+372) 5594 2203

Projekti
staadium

TP

Kontrollija

M. Kuusik

(+372) 5666 7991

Joonise
mõõtkava
