



MÄRKUSED:

1. Olemasolevate tehnovõrkude paiknemissügavused täpsustada kohapeal enne puurimistööde algust.
2. Elekrikaablite paiknemissügavused näidatud orienteeruvalt.
3. Kinnisel meetodil projekteeritud torude läbimõõdud, arv ja puurimise viisid võivad muuta ehituse käigus. Uut lahendust tuleb eraldi kooskõlastada.
4. Kaeviku tsoonis olevad kaablid vajadusel kaitsta mehaanilise vigastamise eest.
5. Elekrikaablite paiknemissügavused täpsustada enne ehitustööde algust. Ehituse käigus kaitsta elekrikaableid valguskaabli mehaanilise vigastamise eest. Kaevetööd ristumise kohas elekrikaableid teostada käitsi. Säilitada maakaabli liine terviklikkus. Kaevetööde käigus tuleb kasutada tööviiteid ja -meetodeid, mis välistavad elekrikaablite kahjustamist

FORMAAT A2 594 x 420 mm