

## SPETSIFIKATSIOON

| Nr | Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus                 | Ühik | Hulk | Märkus   |
|----|---|------|------|----------|
| 1  | 1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, voolutrafodega          | tk   | 2    | vt. EV-2 |
| 2  | Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 5A            | tk   | 2    | vt. EV-2 |
| 3  | Liitumiskilbi maandus   | kmpl | 2    | vt. EV-2 |
| 4  | Jaotuskilp 400A soklil, sektsioneeritud                       | tk   | 1    | vt. EV-2 |
| 5  | Otsamuhv kaablile AXP 4G120                                   | kmpl | 1    |          |
| 6  | Otsamuhv kaablile AXP 4G240                                   | kmpl | 5    |          |
| 7  | Jätkumuhv kaablile AXP 4G240                                  | kmpl | 1    |          |
| 8  | Vinnak 400A 3p sulavkaitsmealus (nt. XLP2)                    | tk   | 2    | AJ-s     |
| 9  | Sulavkaitse 400V 250A gG NH2                                  | tk   | 2    | AS-s     |
| 10 | 1kV juht MKEM 1x70 MU Cu                                      | m    | 12*  |          |
| 11 | Jõumaakaabel AXP 4G240 (varuga 5%)                            | m    | 218* |          |
| 12 | PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N | m    | 90*  |          |
| 13 | Poolitatav kaablikaitse toru D160                             | m    | 3*   |          |
| 14 | Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160                          | tk   | 8    |          |
| 15 | Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"      | m    | 240* |          |
| 16 | Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"                  | m    | 90*  |          |
| 17 | Tähistused  | kmpl | 1    |          |
| 18 | Installatsiooni materjalid                                    | kmpl | 1    |          |

**Märkused:**

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

\*Täpsustada ehituse käigus

15.12.2017.a.

Koostas:

Jekaterina Trofimova

15.12.2017.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo