



MARKUSED  
1. Enne liitumiskilpide paigaldamist võtta tootlesanne Elektrilevi OU projektijuhit (Alo Ressaar, e-mail: alo.ressaar@elektrilevi.ee, tel: 53 996 519).  
2. Liitumiskilpidesse paigaldada kiibriskeen ja arvesti kohaile kinnistu nimesit. Peakaitsele peakaitse suuruse siit ja asukoha nimetus. Liitumiskilbile paigaldada Elektrilevi kleeps (Tahistuste paigaldamisel juhendada Elektrilevi OU juhendist P346 – identifitseerimine ja tahistamine).  
3. Objekt liitlata välja arvesti all (arvesti peab jääma pingestatuks).  
4. Peakaitse (C-tunnusjoonega kaitselülili) peab vastama kaitselahutuse nõuetele ja olema vastavalt margistatud.  
5. Kilp varustada markesilidega.  
6. Kaabel kinnitada kilbis kaabliklambritega.  
7. Kaabel varustada kaabliipukitega.  
9. Kilbi komplekteerida vastavalt antud joonisel esitatud skeemidele.  
10. Arvesti tüüp: PLC.

Tellija		 elektrilevi		Address:	Ringtee 63a Össu küla Ülenurme vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	30.10.2017
				Reg nr:	11445550	Too nr:	17544P
				Telefon/fax:	5170478 / 6 635 801	Joon nr:	02
				e-mail:	margus.koger@empower.ee	Mõõtkava:	-/A1
Töö nimetus:		Tilia lüunaosa detailplaneeringuala liitumine väliselektrivõrguga Veibri külas Luunja vallas Tartumaa (LP4242) TOOPROJEKT			Projekteerija:		Maudatus
Joonise nimetus:		ELEKTRISKEEM			Margus Koger		Ver 1