



MARKUSED

- Pikkiprofiilil on näidatud maakaabli maksimaalne paigaldussugavus mil on tagatud minimaalne püstvahekaugus (0,25m) kaitsetoru alumisest osast vee- või sadeveekanalisatsioonitoruni.
- Projekteeritud kaitsetorus kaablid paigaldada lahtise kaevise meetodil enne tee asfalteerimist.

Tellija:		 elektrilevi		Address: Ringtee 63a Össu küla Ülenurme vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 30.10.2017
				Reg nr: 11445550		Töö nr: 17544P
Töö nimetus:		Tilia lõunaosa detailplaneeringuala liitumine väliselektrivõrguga Veibri külas Luunja vallas Tartumaal (LP4242) TÖÖPROJEKT		Telefon/fax: 5170478/ 6 635 801		Joon nr: 04
				e-mail: margus.koger@empower.ee		Mõõtkava: -/A3
Joonise nimetus:		LISA 3		Projekteerija: Margus Koger		Muudatus: Ver 1