Leht 1-1

JP nr 7986, KPMK
Väljast-teenindus, metallkest

Reservtoru tarbija KP kaablile
PLØ160; 450N; L=3 m

PLØ160; 450N; L=15 m

PLØ160; 750N
L=8 m. Sügavused:
min -1,0 m (maapind)

Taastada pinnastee - 6 m²

Nr. 95236
Põdra 110/10 AJ - JP nr 7986
AHXAMK-W 3x240+35
L= 2557 m (trass)
L= 2590 m (kaabel)

Normi
57302:002:1830

Teepõllu
57302:002:0276

Küti
57302:002:0900

põld

pinnas

13,74

MNT nr 37
KM 10,20

MNT nr 37
KM 10,15

37 Jõgeva–Põltsamaa tee
57302:002:1467

Edasi
Leht 1-2

Leht 1-2

6511900

Küti
57302:002:0900

Silla
57302:002:1200

PLØ160; 750N; L=82 m
Kinnisel meetodil; Sügavused:
min -1,5 m (teekate)
min -1,2 m (maapind)

15,7

6,93

MNT nr 37
KM 9,96

MNT nr 140
KM 0,28

MNT nr 37
KM 9,88

1401 Aidu tee
1401 Aidu tee
57302:002:1470

37 Jõgeva–Põltsamaa tee
57302:002:1467

Edasi
Leht 1-1

Edasi
Leht 2

Nr. 95236
Põdra 110/10 AJ - JP nr 7986
AHXAMK-W 3x240+35
L= 2557 m (trass)
L= 2590 m (kaabel)

Y = 6272250

Reha
57302:002:0640

Kaple
57302:002:0280

Projekt:	**Normi kinnistu liitumine elektrivõrguga keskpingel Aidu küla, Pajusi vald, Jõgevamaa**			Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Asendiplaan**			Joonise nr:	**LL3052-1**
CONNECTO	AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**M. Reiter**		
		Kontrollis	**A. Kivisild**	Mõõtkava **1:500 /A3**	Leht / Lehti
				Staadium **Tööprojekt**	1 / 9