

LP4559 Soojendussüsteemi jaotus-juhtimiskilp JK-1.

Projekti kood: LP4559

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi ELERO AS			Isiku- või registrikood 10390054
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Pärnu mnt, 139d	Sihtnumber 11317	Maakond Harju maakond
	Telefon 512 9010	e-post elero@elero.ee	
Esindaja	Nimi Markel Puusep	Esindamise alus Amet	
	Telefon 655 8450	e-post markel@elero.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tallinn, Haabersti rismik, Harju maakond	
Tarbimiskoht Soojendussüsteemi jaotus-juhtimiskilp JK-1	Katastriüksuse number 78406:607:0720

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam VESKIMETSA 110/35/10/6	Toitefiider 1004:VES	Jaotusalajaam Tr14:(Haabersti)	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Projekti juht Priit Punnisk tel. 5273586 ja võrgu planeerija Jano Aunbaum 53016926.		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Projekti juht Priit Punnisk tel. 5273586.		
Projekt vaja kooskõlastada		Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee . Lähemalt saab kooskõlastamise kohta lugeda meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine).		
Märkused		Tihe varustuskindluse piirkond.		

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
D) Madalpingeliin(id)		
kandurjuhtme/maakaabli pikkus (m)	0,4kV maakaabel AXP 4G120 mm ² - ca 412 m	
soovitav ristlõige (mm)	4G120 mm ²	
märkused (reservtorud, jm)	Reservtorud 2 tk, Mõisapõllu tänava alla	

F) Liitumis/möötekilbid		
Liitumis/möötekilpide arv (tk)	1-kohaline sokliil LK	
G) Televõrgu tingimused		
Märkusi	Trimble NIS Võrguplaneerimine "303542, Haabersti ristmik"	

Lisa 1:

-Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>,
 -Elektrivõrgu parameetrid täpsustada elektrivõrgu arvutuste alusel,
 -Projekteeritavate elektrivõrgu elementide täpsed asukohad määrata projekteerimise käigus, arvestades kohalikku olukorda, planeeringuid, teisi projekte jms

Lisa 2:

Soojendussüsteemi jaotus-juhtimiskilp JK-1

1. Detailplaneeringuga ettenähtud asukohta projekteerida soojendussüsteemi jaotus-juhtimiskilp JK-1. Toide projekteerida alajaama 1539 kuuendast fiidrist kuni liitumiskilbini 153536LK, 0,4kV maakaabel AXPk 4G120 mm² numbriga 102177.
2. Mõisapõllu tänava alla paigaldada 2 reservtoru.
3. Paigaldada 1-kohaline sokliil liitumiskilp 153536LK koos arvestussüsteemi ja tellija peakaitsmega 3x32 A.
4. Projekteerida kooskõlas kehtivate detailplaneeringutega.

Lisa 3:

AS_303542.pdf, AS_303542.dxf, Projekteerimisülesanne nr. 26475.pdf, 15171_EV-1 Asendiplaan-EV-1.1.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Jano Aunbaum	16.10.2017