

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Kuni 4 fiidriga jaotuskilp soklil	tk	1	vt. EV-2
2	1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, pealüliti 63A	tk	1	vt. EV-2
3	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 80(100)A	tk	1	vt. EV-2
4	Liitumiskilbi maandus ja potentsiaalitasandusrõngas	kmpl	1	vt. EV-2
5	Jadavinnaküliti 400A NH2	tk	1	AJ-s
6	Sulavkaitse 500V 100A gG NH2	tk	3	AJ-s
7	Otsamuhv kaablile AXP 4G240	kmpl	2	
8	Jõumaakaabel AXP 4G240 (varuga 5%)	m	131*	
9	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	165*	
10	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	44*	
11	AVS Distantklamber 3+3 torule	tk	10*	
12	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	8	
13	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	125*	
14	Elektrilevi võtmega avatav tabalukk	kmpl	1	
15	Tähistused	kmpl	1	
16	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

*Täpsustada ehituse käigus

10.11.2017.a.

Koostas:

Jekaterina Trofimova

10.11.2017.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo