

KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL
Valdmäe põik 4 tööstushoone liitumine madalpingel,
Tänassilma küla, Saku vald, Harjumaa

Projekt nr LP4796

Jrk Nr	Kooskõlastav asutus, isik või kinnistu nimi	Number ja kuupäev	Kooskõlastuse info	Kooskõlastuse originaali asukoht	Märkused
1.	Elektrilevi OÜ Valdmäe tn 1 71801:001:0288 Reg osa 7280202/72802	Nr 9389539416 18.01.2018	KOOSKÖLASTATUD Tingimustel: Vt Lisaleht Enn Truuts <i>/Digiallkiril</i>	Joonis LP4796-1 kooskõlastatud digitaalselt Vt. Lisa Kooskõlastusleht nr 1	Ehitajal täita märkused ja tagada nõutud vahekaugused.
2.	Valdmäe tööstuspark OÜ Valdmäe põik 1 71801:001:1825 Reg osa 14573702 Valdmäe põik 71801:001:1829 Reg osa 5824750	17.10.2018	Sobib! Janek Lehtmets	Joonis LP4796-1 kooskõlastatud maili teel Vt. Lisa Kooskõlastusleht nr 2	Kontakt: Janek Lehtmets janek@harjukek.ee +372 501 5509
3.	Saku vald	Nr 7-2/18/11-2 23.01.2018	KOOSKÖLASTATUD Tingimustel: Vt Lisaleht Leho Vilu <i>/Digiallkiril</i>	Joonis LP4796-1 kooskõlastatud digitaalselt Vt. Lisa Kooskõlastusleht nr 3	

4.	Adven Eesti AS	Nr 22-01-2018 19.01.2018	<p>KOOSKÕLASTATUD</p> <p>Tingimused: Enne kaevetööde algust kutsuda kohale geodeet, kes märgib maha olemasoleva gaasitorustiku asukoha ristumisel ja vajadusel piki kulgemisel projekteeritud tehnovõrguga või gaasitorustiku kaitsevööndi, enne ristumiskohtade kinni ajamist</p> <p>kutsuda kohale Adven Eesti AS esindaja töö ülevaatamiseks. Gaasitorustiku kaitsevöönd on 1m mõlemale poole toru telgjoonest ja vertikaal- ja horisontaalplaneerimisel lähemal kui 0,5 m toruni teostada kaevetööd käsitsi.</p> <p>Kaevetööde alustamisest anda teada emaili aadressil aleksander.aan@adven.com või haver.mannamae@adven.com.</p> <p>Aleksander Aan</p> <p>Gaasivõrgu juht/<i>Digi</i>allkiril</p>	<p>Joonis LP4796-1</p> <p>kooskõlastatud digitaalselt</p> <p>Vt. Lisa</p> <p>Kooskõlastusleht nr 4</p>	
----	----------------	-----------------------------	---	--	--