

10. Andmetabelid

10.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon

NIMETUS	MARK/TÄHIS	Kokku	Mü
Jadavinnaküliti alajaama	ABB SLD 00; -- /160A	1	tk
Sulavkaitse 40A, gG	NH 00	3	tk
Õhuliini hargnemisklemm	50/16 üleminek	4	tk
Distsantsnaelte komplekt		1	tk
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4x120	328	m
Maakaabel, 1 kV	AXPK 4x50	33	m
Kaabel, 1 kV	AXPK 4x16	10	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 75 (450 N)	298	m
Kaablikaitsetoru (plast)	Ø 75 (750 N)	33	m
Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane Elektrilevi logoga)	0,11x120	331	m
Liiv (kaabli kanalisse)		33	m ³
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	120 mm ²	6	tk
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	50 mm ²	4	tk
Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile	16 mm ²	2	tk
Muruseeme (haljasala taastamine)		10	kg
Killustik (teede taastamine)		2	m ³
1-kohaline liitumiskilp, 120mm ² hargnemisklemmidega (sokliga pinnases)	I _n =63A	2	kmpl
1-kohaline liitumiskilp, 50mm ² hargnemisklemmidega (sokliga pinnases)	I _n =63A	1	kmpl
1-kohaline liitumiskilp, (sokliga pinnases)	I _n =63A	1	kmpl
1-kohaline liitumiskilp, 120mm ² sisendklemmidega (sokliga pinnases)	I _n =63A	1	kmpl
1-kohaline liitumiskilp, (puitmastile paigaldatav)	I _n =63A	1	kmpl
Arvesti	3F PLC	6	tk
Peakaitseüliti	C 3x16A	6	tk
Kaablikinnitusklamber		15	tk
Kaablikaitsetoru tarbijale (plast)	Ø 50 (450 N)	15	m
Liitumiskilbi number	153249LK, 153250LK, 153252LK, 153253LK, 153255LK, 156214LK	1	kmpl
Maandus juhe	Cu 16	78	m
Maandusvarras	SGA16	5	tk
Sõrmusklemm	C12	5	tk
Kerg-kruus kilpide põhja		0,1	m ³

Spetsifikatsioonis toodud seadmeid võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks ning vastaksid Elektrilevi OÜ nõuetele. Kaablid peavad vastama P370 nõuetele. Enne hinnapakumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.