

Vääna 11 tarbimiskoha elektrienergiaga varustamine

Projekti kood: LP4693

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Liven Kodu 9 OÜ			Isiku- või registrikood 14184989
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Laeva tn, 2	Sihtnumber 10111	Maakond Harju maakond
	Telefon 5373 9943	e-post INFO@LIVEN.EE	
Esindaja	Nimi Andero Laur	Esindamise alus Amet	
	Telefon 53739943	e-post andero@laur.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tallinn, Vääna tn, 11, Harju maakond	
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 78401:101:3027

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pinge klass Madalpinge	Faaside arv	Amprite arv 160 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	KIVIMÄE 110/6	654:KIV	1458:(Nõmme)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	võrguplaneerija Peep Herm, tel. 53269719, vanemprojektijuht Priit Punnisk, tel. 5273586			
Projekteerimistöö vastuvõtja	vanemprojektijuht Priit Punnisk, tel. 5273586			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ e-teeninduses Elektrilevi partnerite portaalis (EPP)			
Märkused	Tihe varustuskindluse piirkond			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
D) Madalpingeliin(id)		
soovitav ristlõige (mm)	120	

kandurjuhtme/maakaabli pikkus (m)	20	
F) Liitumis/möötekilbid		
Liitumis/möötekilpide arv (tk)	1	

Lisa 1:

Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonskursid.nsf/PKDE?OpenView>, Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja mastilülitite projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0, 4-20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistused) need unikaalselt tähistada nime/numbriga. Operatiivtähisteid väljastab Varaandmete haldussektor optahis@elektrilevi.ee, Liinide trassid määrata projekteerimise käigus lähtudes kohalikust olukorrast., Liinide parameetrid täpsustada elektrivõrgu arvutuste alusel., Isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ehitusosakonna maateenuste spetsialisti poole.

Lisa 2:

1. Vääna 11 kinnistu piirile paigaldada liitumiskilp 144911LK arvestussüsteemiga voolutrafodega 150/5 A ja liitumispunkti kaitsmega 3x160A.
2. Liitumiskilbi toiteks projekteerida alajaama 1458 0,4 kV jaotlast kaabelliin 106214. Näha ette kaabli kaitsmine kaablikaitse toruga.
3. Liitumiskilp 72792LK demonteerida.

Lisa 3:

AS_304287.dxf, AS_304287.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Peep Herm	24.11.2017