

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	1 arvesti kohaga liitumiskilp sokliil, voolutrafodega	tk	1	vt. EV-2
2	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 5A	tk	1	
3	Liitumiskilbi maandus ja potentsiaalitasandusrõngas	kmpl	1	
4	Jadavinnaküliti 400A NH2	tk	1	
5	Sulavkaitse 500V 200A gG NH2	tk	3	
6	Jõumaakaabel AXPk 4G120 (varuga 5%)	m	19*	
7	Otsamuhv kaablile AXPk 4G120	kmpl	2	
8	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D110, tugevusega 450N	m	16*	
9	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	16*	
10	Tähistused	kmpl	1	
11	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

*Täpsustada ehituse käigus

14.02.2018.a.

Koostas:

Jelena Kelvet

14.02.2018.a.

Kontrollis:

Jelena Kelvet