

## SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, voolutrafodega	tk	2	vt. EV-2
2	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 5A	tk	2	vt. EV-3
3	Liitumiskilbi maandus	kmpl	2	vt. EV-2
4	Jaotuskilp 630A soklil, sektioneeritud	tk	1	vt. EV-2
5	Otsamuhv kaablile AXP 4G240	kmpl	8	
6	Jõumaakaabel AXP 4G240 (varuga 5%)	m	792*	
7	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	312*	
8	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	548*	
9	AVS Distantklamber 3+3 torule	tk	16*	
10	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	12	
11	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	396*	
12	Ühine käepide jadavinnaklülitile ARS 2 400A, APATOR, või uued jadavinnaklülitid 2x(400A NH-2) ühise käepidemega	kmpl	2	AJ-s
13	Sular 500V 250A gG NH2	tk	12	AJ-s
14	Tähistused	kmpl	1	
15	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

**Märkused:**

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

\*Täpsustada ehituse käigus

10.10.2017.a.

Koostas:

Jekaterina Trofimova

10.10.2017.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo