

7. Spetsifikatsioon

Tabel 7.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon.

| Nr | Nimetus | Mark* | MÜ | KOKKU | MÄRKUSED |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|--|
| Alajaam | | | | | |
| 1 | Komplektalajaam | HEKA 1VM250 | tk | 1 | Vastavalt skeemile LP4300-2, tellib Elektrilevi OÜ |
| 2 | Alajaama trafo 50 kVA | 10/0,4 kV | tk | 1 | Tellib Elektrilevi OÜ |
| 3 | Bilansiarvesti | PLC | kmpl | 1 | 600/5 A voolutrafodele |
| 4 | Kiviparkett | | m ² | 4 | |
| 5 | Killustik ¹⁾ | 16 – 63 mm | m ³ | 12 | |
| 6 | Paljasjuhe | Cu 25 | m | 100 | |
| 7 | Maandusvarras | | m | 50 | |
| 8 | Kruus ¹⁾ | | m ³ | 1 | |
| 9 | Täitepinnas ¹⁾ | | m ³ | 13 | Alajaama kõrgenduse rajamiseks. |
| KP kaabelliin | | | | | |
| 1 | Kaabel 24 kV | Al 3x120/35 | m | 895 | |
| 2 | Siseotsamuhv 24 kV | 3*120 mm ² kaablile | tk | 3 | |
| 3 | Siseotsamuhv 24 kV | 3*70 mm ² kaablile | tk | 1 | |
| 4 | Jätkumuhv 24 kV | 3*120 mm ² kaablile | kmpl | 2 | |
| 5 | Kaablikaitsetoru PVC | Ø160 750 N | m | 864 | |
| 6 | Märkelint | | m | 950 | |
| 7 | Kaabliipik | | tk | 2 | Nr. K02100028 kaablile |
| 8 | Kaabliipik | | tk | 2 | Nr. 105903 kaablile |
| MP maakaabelliin, taastamine | | | | | |
| 1 | Kaabel 1 kV | Al 4G120 | m | 150 | |
| 2 | Otsamuhv 1 kV | Al 4G120 kaablile | kmpl | 2 | |
| 3 | Kaablikaitsetoru PVC | Ø110 750 N | m | 141 | |
| 4 | Kaablikaitsetoru PVC | Ø50 450 N | m | 8 | |
| 5 | Kasvumuld+muruseeme | | m ³ | 5 | |
| Mõõte- ja transiitkapid | | | | | |
| 1 | Liitumiskilp | 4 arvesti kohaga soklil | kmpl | 1 | Vastavalt skeemile LP4300-2 |
| 2 | Arvesti | PLC | kmpl | 2 | 3-faasiline |
| 3 | KP harukilp | SMK1250/3K | kmpl | 1 | Vastavalt skeemile LP4300-2 |
| 4 | Nurkpistik | | kmpl | 3 | |
| 5 | KP kaabli nurkpistiku kinnitusklamber | | kmpl | 3 | |
| 6 | Maanduspaigaldis | juhe, klemmid, varras | kmpl | 2 | |
| 7 | Kergkruus | | liiter | 120 | Kilpide sokliosa täiteks |
| 8 | Kilbi märkelatt | | kmpl | 2 | |
| 9 | Liitumiskilbi võti tarbijale | Metallist | tk | 2 | |

¹⁾Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnasest ja tööde teostamise iseloomust

*On lubatud asendamine ELV poolt heaks kiidetud vähemalt samaväärsete toodetega