

Paigaldada liitumiskilp 148675LK:
1-kohaline, soklil, peakaitse 3x6A
Liitumiskilp tähistada märketulbaga.
Kilbi põhja paigaldada reservtoru 450N, D50
tarbija kaabli ühendamiseks.

72703:001:0606
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Li

71801:001:1252
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Li

71801:001:1251

Projekteeritud maakaabel nr. 84657, 4x50, L=420m

- SK trass
- G Gaasitrass
- Sidetrass
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud liitumiskilp
- Kinnistu piir

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Guvana Disain tööd nr. G_63_2017 "Geodeetiline alusplaan, Tee nr 4 elektriliitumine"
-) Kõrgepinge maakaabliga rööpkulgemisel ning teiste trassidega ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
-) maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:		Address Mõigu 3, Tallinn 10112		Koopäev: 01.11.2017	
		Reg nr: 11445550		Töö nr: 020-1/17	
Töö nimetus:		Telefon: 530 89007		Joon nr: 001	
		e-mail: saamuel.roigas@empower.ee		Mõõtkava: 1:500 (A3)	
Joonise nimetus		Asendiplaan		Projekteerija: Saamuel Rõigas	