



## TINGMÄRGID:

EP166010 "Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7 Eesti Kunstiakadeemia õppehoone rekonstrueerimine-laiendamine", OÜ KUU, töö nr 141101, ehitusload nr 1512219/03192, 1512219/14483, 1512219/14485, 1512219/14486, 1512219/14487, 1512219/14488, ehitusteatris nr 1511202/01965 väljastatud 21.12.2015

- Tuletõkkeseptsioon EI120
- Tuletõkkeseptsioon EI60
- Metallrestpõrand
- KPJS alusraam
- Torude väljaviigud
- Kandeseinad ja talad

Ventilatsiooni projekt OÜ Epe „Alajaam Kotzebue tn 1, Tallinn“, töö nr 06-17/1698, 08.2017

- Projekteeritud ventilatsioon

## TINGMÄRGID:

- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud mõõtekilp
- Projekteeritud seadmed
- Projekteeritud maanduslatt
- Projekteeritud maandusjuhe
- Projekteeritud tõkkepuu
- Projekteeritud kaabliredel
- Luminofoorvalgusti
- Lihtlülit, pinnapealne IP44
- Akuseade 1 tund
- Evakuatsioonivalgusti
- Grupinumber kilbis

## VALGUSTID

- ① - Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44
- ② - Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44, aku 1 tund

## MÄRKUSED:

1. Lülit paigalduskõrgus on 1,5m põrandast.
2. Kõik elektriseadmed sisse lülitada vastavalt seadmete valmistaja nõuetele.
3. Installatsioon teostada kilbi skeemil ja joonistel toodud kaablitega pinnapealselt ning siledaseinalistes PVC torudes või kaablikarbiikes.
4. Kaablite sissemiigud seadmetesse peavad vastama seadme kaitseklassile.
5. Valgustid peavad olema kinnitatud trosside abil, trosside pikkus ca 200mm.

Töö nimetus: Kotzebue tn 1 hoonesisene alajaam				Objekti aadress: Kotzebue tn 5, Kotzebue tn 1 // Põhja pst 7, Põhja-Tallinna LO, Tallinn			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus:   <			

OÜ PLUVO  
Laki 6a, 10621  
Tallinn, Eesti  
Tel.: (+372) 660 7008  
Faks: (+372) 660 7008  
e-mail: info@pluvo.ee  
www.pluvo.ee

MTR nr.  
EL10089320-0001