

5.1 Tabel 1 - Materjalide spetsifikatsioon

| Nimetus | Tüüp, suurus, märkus | Ühik | Kogus |
|--|--|-------|-------|
| Maakaabelliinid 0,4kV | | | |
| Kaabel | 0,6/1 (1,2)kV 4G50 | m | 352 |
| Kaabli otsamuhv | 0,6/1 (1,2)kV 4G50 kaablile | tk | 4 |
| Reservkaablikaitsetoru tarbijale | 450N, Ø50mm | m | 2 |
| Reservkaablikaitsetoru | 750N, Ø160mm | m | 240 |
| Reservkaablikaitsetoru | 450N, Ø160mm | m | 96 |
| Kaablikaitsetoru | 750N, Ø75mm | m | 259 |
| Kaablikaitsetoru | 450N, Ø75mm | m | 40 |
| Hoiatuslint | "ETTEVAATUST ELEKTRIKAABEL" | m | 315 |
| Kaablisildid | Kaabli mõlemale otsale | kompl | 2 |
| Kaablimärketulp | | tk | 6 |
| Õhuliinid 0,4kV | | | |
| Kaablikinnitus mastile | SO 71.0 | tk | 5 |
| Masti kaitselüliti | SZ152 | kompl | 1 |
| Kaablikaitseraud L=2,2m | 0,6/1 (1,2)kV 4G50 kaablile | tk | 1 |
| Liitumis ja jaotuskilbid 0,4kV | | | |
| 1-kohaline liitumiskilp sokliga pinnasesse paigaldamise võimalusega (Vt. Joonis EL-03) | In=63A, HE | kompl | 1 |
| Kilbi number (Vt. Joonis EL-03) | Vastavalt Tellija nõuetele | tk | 1 |
| Maandusjuht | Tsingitud terastraat Ø10mm või Cu 25mm ² | m | 25 |
| Maandusvarras | Tsingitud teras Ø16mm L=4m või Cu 25mm ² L=4m | tk | 2 |
| Mandusjuhi ja maandusvarda ühendusklemm pinnases | Tsingitud teras Ø16mm+Ø10mm või Cu 25mm ² +Cu 25mm ² | tk | 2 |
| Taastamistööd ja muud tööd | | | |
| Liiv | (Vt. Joonis EL-02) | kompl | 1 |
| Killustik | (Vt. Joonis EL-02) | kompl | 1 |
| Kasvumuld | (Vt. Joonis EL-02) | kompl | 1 |
| Muruseeme | (Vt. Joonis EL-02) | kompl | 1 |