

**Kose tee 58 lasteaia elektrienergiaga varustamine**

Projekti kood: LP4730

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Tallinna Haridusamet			Isiku- või registrikood 75014289
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Estonia pst, 5a	Sihtnumber 10143	Maakond Harju maakond
	Telefon 640 4590, 505 9568	e-post haridusamet@tallinnlv.ee;Kalju.Orav@tallinnlv.ee	
Kontaktisik	Nimi Marek Tiik		
	Telefon 5333 3902	e-post Marek@tafrix.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kose tee 58 Tallinn Harju maakond	
Tarbimiskoht Lasteaed	Katastriüksuse number 78402:208:0109

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 250 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	IDA 110/10	1032:IDA	173:(Kadriorg-Pirita)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	võrguplaneerija Peep Herm, tel. 53269719, vanemprojektijuht Erki Lukin, tel. 51997698			
Projekteerimistöö vastuvõtja	vanemprojektijuht Erki Lukin, tel. 51997698			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ e-teeninduses Elektrilevi partnerite portaalis (EPP)			
Märkused	Tihe varustuskindluse piirkond			

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>A) Alajaam</b>		

soovitatav trafode arv(tk) ja võimsus (kVA)	1tk, 400 kVA	
<b>D) Madalpingeliin(id)</b>		
kandurjuhtme/maakaabli pikkus (m)	200	
soovitatav ristlõige (mm)	300	
<b>F) Liitumis/mõõtekilbid</b>		
Liitumis/mõõtekilpide arv (tk)	1	

**Lisa 1:**

Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonskursid.nsf/PKDE?OpenView>, Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja mastilülitite projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0, 4-20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistused) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähisteid väljastab Varaandmete haldussektor optahis@elektrilevi.ee, Liinide trassid määrata projekteerimise käigus lähtudes kohalikust olukorrast., Liinide parameetrid täpsustada elektrivõrgu arvutuste alusel., Isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ehitusosakonna maateenuste spetsialisti poole.

**Lisa 2:**

- 1.Kose tee 58 kinnistule paigaldada liitumiskilp 154898LK arvestussüsteemiga voolutrafodega 300/5 A ja liitumispunkti kaitsmega 3x250A. Liitumiskilbi asukoht kooskõlastada kliendiga.
2. Kosemetsa tee juurde paigaldada jaotuskilp 48589JK. Jaotuskilbi toide tuua kaablitega sisselõikega kaablis nr 16858. Jaotuskilbi 48589JK ja alajaama 173 vahelisele kaablile anda uus number 113319.
2. Liitumiskilbi toiteks projekteerida jaotuskilbist 48589JK toitekaabel 106174. Näha ette kaabli kaitsmine kaablikaitse toruga.
3. Alajaamas 173 asendada olemasolev trafo trafoga võimsusega 400 kVA

**Lisa 3:**

AS\_304295 2.dxf, AS\_304295 2.pdf

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Peep Herm	23.11.2017