

Spetsifikatsioon.

Seade	Näidismark Asendamisel kasutada samade tehniliste näitajatega ja Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud seadmeid ja materjale	Möödühik	SPETSIFIKATSIOON	10kV TEOSTUSE KIRJELDUS									
				Televisiooni 10kV fiider			KP jaotla nr.8216 toide ja jaotla			10kV õhu- liini toide		Jõgeva 110/35/15/10kV aj. Vaimastvere fiider	Jõgeva 110/35/15/10kV aj. Vaimastvere fiidri mast nr.51
				Mast nr.30 Valma LP MVL	Mast nr.29	Harukilp 539KPHK ja kilbi toide	Toide	Jaotla	Liituja toide	Jaotla	KP masti nr.6 õhuliini toide		
10kV													
Voolutrafod	300/1A	tk.	3								3		
KP jaotla nr.8216	Joonis LP4651-3	tk.	1				1						
Arvesti	Arvestisüsteem P2P	tk.	1				1						
Tõmmitsa komplekt	SHS25K.195	tk.	1								1		
Tõmmitsa varras	SH 81	tk.	1								1		
Tõmmitsaankur	HL	tk.	1								1		
PAS liinijuhe	SAX-70	jm.	55	55									
Klemm AL-AL	SL 4.21	tk.	5		3						2		
Klemmikate	SP 15	tk.	5		3						2		
Pingepiirik	Uc=12kV	tk.	9		3	3			3				
Latt	PSS 10	tk.	3		3								
Latiklemm Al 16-70	KG 16	tk.	3		3								
Maanduselektrood	PSS597	tk.	3		3								
Pingepiirikute alus	JTO 24	tk.	1		1								
Kaabliteip	RULLE-2	rull	1		1								
Distantssnael	SO71	tk.	15		15								
Kollane hoiatuslint	NH600	tk.	1	1									
Hoiatusmärk "Elektrihoht"		tk.	1	1									
Maandusjuht	RD10 KTS 10MM R80	jm.	20	20									
Kaablikate	AKK 120/2,5m	tk.	1		1								
Kaablikatte kinnitus	AKS 120	kompl.	1		1								
Vaskköis	Cu 25mm²	jm.	107		3	24		80					
Pressking	Cu 25mm²	tk.	5		2	1		2					
C-klemm		tk.	6		1	3		2					
Maanduse kiiltoru	FS 21	tk.	4					4					
Maanduse jätkutoru	FS 31	tk.	4					4					
Terasotsik	FS 11	tk.	4					4					
Pinnase katteplaadid	0,6x0,6	m²	21					21					
Siseotsamuhv	kaablile AXAL-TT 3x25	kompl.	1						1				
Kaablinumber	101840	tk.	10						10				
Nurkliidesed	Lähtuvalt siseotsamuhvist	kompl.	1						1				
Kaitsetoru survetugevusega 1250N	d≥160mm	jm.	154				154						
Kaitsetoru survetugevusega 750N	d≥110mm	jm.	260						260				
Kaitsetoru survetugevusega 750N	d≥160mm	jm.	638		24	611		3					
Plast kaitselint	kaitseklass C	jm.	1872			1872							
Märkelint	kile	jm.	2329			2327			2				
Trassi märketulp 10kV	EH11L	tk.	23		1	22							
Liiv		m³	82		1	80			1				
Killustik		m³	4		2		2						
Kruus		m³	6		2		4						
Kergkruus		dm³	40		40								
Heinaseemnega taastamine		m²	1375		15	1360							
MVL ja materjalid	ENTEC EPR-2	kompl.	1	1									
Distantssnael	SO71	tk.	10	10									
Antennikaabli kõri	FFKU-EM-F-UV 16 must,UV kindel/750N	jm.	1,5	1,5									
Tähistused		kompl.	1	1									
Tabalukk	S1	tk.	1	1									
Lahklüliti	3xSZ24 komplektis	kompl.	1	1									
Lõputraavers	SH 70	tk.	1	1									
Tarvikute komplekt	SH 71	tk.	1	1									
Tõmbeisolaator	SDI 90.0	tk.	6	6									
Ankruklemm	SO 85	tk.	6	6									
Rippisolaatori aas	PPS226	tk.	3	3									
Lõpuühendus RD-le	OBO 280 8-10	tk.	1	1									
Hargnemisklemm	SL 37.2	tk.	1	1									
Potentsiaaliühtlustusklamber	ABB	tk.	8	8									

Seade	Näidismark Asendamisel kasutada samade tehniliste näitajatega ja Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud seadmeid ja materjale	Mootühik	SPETSIFIKATSIOON	10kV TEOSTUSE KIRJELDUS									
				Televisiooni 10kV fiider			KP jaotla nr.8216 toide ja jaotla			10kV õhu- liini toide		Jõgeva 110/35/15/10kV aj. Vaimastvere fiider	Jõgeva 110/35/15/10kV aj. Vaimastvere fiidri mast nr.51
				Mast nr.30 Valma LP MVL	Mast nr.29	Harukilp 539KPHK ja kilbi toide	Toide	Jaotla	Liituja toide	Jaotla	KP masti nr.6 õhuliini toide		
Maandurite maandusklemm	OBO 253 8x8	tk.	4	4									
Maanduselektrood	OBO 219 20 ST FT (L=1,5m)	tk.	3	3									
Maanduselektroodi maandusotsik	OBO 1819 20BP	tk.	3	3									
Maandusjuhi kaitsetoru	2,5m	tk.	3	3									
Maandusjuht seadmetele	KORO Cu 16mm²	jm.	3	3									
Maandusjuht seadmetele	KORO Cu 25mm²	jm.	3	3									
Kaabliking KORO Cu 16mm²	16M12 CU	tk.	10	10									
kaabliking KORO Cu 25mm²	25M12 CU	tk.	2	2									
Klambripealis RD 10 FT kinnituseks mastile	OBO 156 KB-16 ST või 163 70 FT	tk.	10	10									
Ühendusklamber varrasmaandurile	OBO 2760 20 FT	tk.	3	3									
Kaabel 24kV	AHXAMK-W 3x120+35	jm.	2707	40	2667								
Välisotsamuhv	lähtuvalt kaablist	kompl.	1	1									
Jätkumuhv	lähtuvalt kaablist	kompl.	5		5								
Siseotsamuhv	lähtuvalt kaablist	kompl.	3	1	2								
Kaablinumber	101789	tk.	10	10									
Kaablinumber	101795	tk.	80		80								
KP harukilp 3 kaablit + pingepiirikud Uc=12kV	539KPHK 24kV	kompl.	1	1									
Nurkliidesed	Lähtuvalt siseotsamuhvist	kompl.	3	2	1								
Demonteeritud mastiaukude täitepinnas		m³	7										