

- * Mastivõimsuslülitiga komplektis olevad materjalid. (ANNAB EL V)


-Mastivõimsuslüliti paigaldamise materjali loetelu.(HANGIB EHITAJA)

- Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada kokkuleppel projekteerija ja tellijaga samaväärsetega.

- Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda

- mastivõimsuslüli ja sellega komplektis olevad seadmed antakse üle Elektrilevi OÜ raampartneri poolt.

- Lahklülitiga SZ24 opereerimiseks peab kasutama CT60.92 lülituskeppi.

Projekt:				Estonian Plywood AS vineeritehase 10 kV liitumine Sikkali Viruvere küla Jõgeva vald Jõgevamaa				Tellija Elektrilevi OÜ						
Joonis:				Valma LP. MVL paigaldus KP mastile nr. 30				Joonise nr. LP4651-5						
<div> AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>				Projekteeris	Kuno Pärn		+3725248337					20.01.2018		
				Kontrollis	Lembit Saamel		+37255625865				Möötkava	Skeem	Leht	Lehti
												Staadium	Tööprojekt	1