


Potensiaaliühtlustusringid paigaldada 0,3-0,5m sügavusele  
MV-maandusvarras

Projekt:		<b>Estonian Plywood AS vineeritehase 10 kV liitumine Sikkali Viruvere küla Jõgeva vald Jõgevamaa</b>				Tellija		<b>Elektrilevi OÜ</b>	
Joonis:		<b>KP jaotla nr. 8216 maandus</b>				Joonise nr.		<b>LP4651-9</b>	
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Kuno Pärn	+3725248337	22.02.2018		Möötkava Skeem		Leht	Lehti
	Kontrollis	Lembit Saamel	+37255625865			Stadium Tööprojekt		1	1