

## SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	1 arvesti kohaga liitumiskilp soklil, voolutrafodega	tk	1	vt. EV-2
2	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 5A	tk	1	vt. EV-2
3	Liitumiskilbi maandus	kmpl	1	vt. EV-2
4	Kuni 4 fiidriga jaotuskilp soklil	tk	1	vt. EV-2
5	Otsamuhv kaablile AXP 4G240	kmpl	4	
6	Sulavkaitse 500V 250A gG NH2	tk	6	
7	Jõumaakaabel AXP 4G240 (varuga 5%)	m	582*	
8	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	224*	
9	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	258*	
10	Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"	m	158*	
11	AVS Distantklamber 3+3 torule D160	tk	11*	
12	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	8	
13	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	393*	
14	Tähistused	kmpl	1	
15	Installatsiooni materjalid	kmpl	1	

**Märkused:**

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

\*Täpsustada ehituse käigus

18.05.2018.a.  
Koostas:  
Jekaterina Trofimova

18.05.2018.a.  
Kontrollis:  
Jegor Vargo