

Mikk Reiter

From: Peeter Pokkinen <Peeter.Pokkinen@elektrilevi.ee>
Sent: 16 May 2018 22:24
To: Mikk Reiter
Cc: Andreas Taal; Kaimar Korits
Subject: FW: Projekti koostöölastamine. Põdra alajaam, 20 kV liitumine, 10 kV ümberehitus
Attachments: Baltania pelletitehas_ELV koostöölastamine.zip

Tere!

Vaatsin kp.skeemid üle. Põdra Põltsamaa liinil jääb m.2A ja m.306 vahel tüviliinile AS-25 juhe alles, selle jupi võiks ka AS-50 panna. Juhtimiskeskuse poolt skeemid üle vaadatud.

Lugupidamisega

Peeter Pokkinen
vanemspetsialist
Elektrilevi OÜ
Ilmatsalu 3f, 51014 Tartu
Tel: 53025138, 5108446
e-post: peeter.pokkinen@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.ee

From: Mikk Reiter [mailto:mikkreiter@gmail.com]
Sent: Friday, May 11, 2018 11:34 PM
To: Teet Ottan <Teet.Ottan@elektrilevi.ee>; Kaimar Korits <Kaimar.Korits@elektrilevi.ee>; Andreas Taal <Andreas.Taal@elektrilevi.ee>; Terry Suursepp <Terry.Suursepp@elektrilevi.ee>; Karel Pomerants <Karel.Pomerants@elektrilevi.ee>
Cc: Andri Aasna <Andri.Aasna@elektrilevi.ee>; Peeter Pokkinen <Peeter.Pokkinen@elektrilevi.ee>; Marek Rae <Marek.Rae@elektrilevi.ee>
Subject: RE: Projekti koostöölastamine. Põdra alajaam, 20 kV liitumine, 10 kV ümberehitus

Tere

Täna peamiselt Kareli ja Marekiga suheldes ning Teedu juhiseid arvestades sai projekt ja maht nüüd selline.

- Kaablivoolutrafod Põdra 10 kV jaotlasse paigaldatakse ära
- Baltania LP nimeks sai nüüd 157810LK asemel 8989MK.
- JP 7986 (Normi kinnistu, Põlluvara) seonduvad tööd jäävad teise projekti
- OT "M2T" demonteerimine ja kaasnevad tööd jäävad teise projekti
- Baltania 20 kV LP toitekaabli ühendamine 20 kV jaotlasse jääb teise projekti. 20 kV toitekaabel on minu projektis.
- Jõgeva fiidri kaabli ümbertõstmine, kui selleks peaks vajadus tekkima, jääb teise projekti.

Palun koostöölastusi.

Tervitustega