



MÄRKUSED:

- MÕOTMIS- JA REGULEERIMISEADMETELE TAGADA JUURDEPÄÄS REGULEERIMISTÖÖDE TEOSTAMISEKS.
- KÕIK ÕHUKANALID TULEB PAIGALDADA VÕIMALIKULT VASTU LAGE.
- VENTKANALID VARUSTATAKSE TULETÖKKEPIIRDEST LÄBIMINEKUL TULETÖKKEKLAPPIDEGA. LÄBIVIIGU KOHT TIHENDATAKSE (näit. GPG seguga), ET LÄBIVIIGI EI NÕRGENDAKS TARINDI TULDÕKESTAVAT VÕIMET.
- PUHASTUSLUUGID TULEB PAIGUTADA TULETÖKESTI KOHALE, KANALITE KÄÄNAKUTE ÜLE 45° PÕLV LÄHEDALE, HARGNEMISKOHTADESSE NING HORISONTAAL KANALITESSE VAHEMAAGA max 8m, KUI NEID VÕI NENDEST EI SAA TEISITI PUHASTADA (NT. PLAFOONIDE KAUDU), REGULEERKLAPPI MÕLEMALE POOLE. MAGISTRAALTORUSTIKELE JA PÜSTIKUTELE TULEB PAIGALDADA LUUGID LIGIPÄXSEVATESSE OTSTESSE.
- KÄESOLEV JOONIS ON KOOSTATUD AINULT PAKKUMISEKS. VENTILATSIOONI SEADMETE JA ÕHUKANALITE PAIKNEMINE TÄPSUSTATAKSE KOHA PEAL.

Tellija:	Tycoon OÜ			Projekti staadium:				PÕHIPROJEKT			
Objekt:	Kalev Panorama elamukvartal Võistluse tn 6, Keslinna LO, Tallinn			Joonise nimetus:				-1. KORRUSE PLAAN ALAJAAM. VENTILATSIOON			
	LTKV Projekt OÜ Ärireg.nr:11058787 MTR nr: EEP000128 FPR000149		Projekteerija:	V.Titov	Allkiri:	Töö number:	Joonise tähis:	Muudatus:	Mõõtka: 1:100		
			Projekti juht:	V.Titov						Allkiri:	
			Juhataja:	J.Levartand							Allkiri:
Kalasadamäe tn 4, 10415 Tallinn; Tel. (372) 640 39 95; Fax (372) 640 39 96; E-post info@ltkvv.ee; www.ltkvv.ee											