

SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	Kahesektsiooniline keskpinge jaotusseade 24 kV, 630A, 2x(KOL+KOL+trafoVL)	kmpl	1	vt. EV-2-1
2	Kahesektsiooniline madalpinge jaotusseade 500 V, 1600 A, 25 kA, TN-C Seinale paigaldatav/põrandale paigaldatav	kmpl	1	
3	Jaotustrafo 400 kVA 10,5-6,3±2x2,5%/0,41 kV Dyn-11 AN komplektis temperatuuri sensorite ja releega.	tk	2	
4	Alusraam 6kV jaotusseadme jaoks**	kmpl	1	
5	Kaugloetav (KLG) bilansiarvesti 230/400V, 5A	tk	2	
6	1 kV juhe XMK 1 kV 1x300 Cu (varuga 5%)	m	144*	
7	20 kV juht HXCMK 1x35/16 20 kV (5 % varuga)	m	48*	
8	20 kV maakaabel AHXAMK-W 20kV 3x240Al+35Cu (5 % varuga)	m	254*	
9	Kaabliking kaablile XMK 1 kV 1x300 Cu	kmpl	48	
10	Nurkliide C-tüüp 24kV, 630A ühesoonelisele kaablile HXCMK 1x35Cu/16Cu	kmpl	2	kmpl 3-le soonele
11	Otsamuhv 20 kV juhtmele HXCMK 1x35/16 20 kV	kmpl	2	kmpl 3-le soonele
12	Nurkliide C-tüüp 24kV, 630A kaablile AHXAMK-W 20 (24) kV 3x240Al+35Cu	kmpl	5	kmpl 3-le soonele
13	Jätkumuhv kaablitele AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3x240Al+35Cu	kmpl	1	
14	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	145*	
15	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	139*	
16	Toru PE 100 De160 SDR 17, markeeringuga "Electric Cable"	m	88*	
17	Poolitatav kaablikaitse toru D160	m	3*	
18	Otsakork PVC kaablikaitsetorule D160	tk	12*	
19	AVS Distantklamber 3+3 torule	tk	20*	
20	Mõõtekilp 2-he kaugloetava arvestiga	kmpl	1	
21	Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44	tk	1	
22	Luminofoorvalgusti 2x36W, IP44, aku 1 tund	tk	1	
23	Luminofoorvalgusti 1x36W, IP44	tk	4	
24	Lihtlüliti 230V, 10A, IP44, pinnapealne	tk	3	
25	Evakuatsioonivalgusti 8W, IP42	tk	3	
26	Tsingitud kaabliredel 600mm, komplektis kinnitusega laele	m	5,9*	
27	Tsingitud kaabliredel 300mm, komplektis kinnitusega seinale	m	2,6*	
28	Tsingitud perforeeritud valgustite riputusrenn laius = 70 mm	m	4,2*	
29	Kaabel ÖPVC-JZ-CY 12G0,75 (5 % varuga)	m	20*	
30	Kaabel MMO 12x2,5 (5 % varuga)	m	18*	
31	Kaabel XPJ 5G2,5 (5 % varuga)	m	25*	
32	Kaabel XPJ 4G1,5 (5 % varuga)	m	10*	
33	Kaabel XPJ 3G1,5 (5 % varuga)	m	95*	
34	Kaabel XPJ 2x1,5 (5 % varuga)	m	14*	

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
35	Maandus ja potentsiaaliühtlustuslatt	kmpl	3	
36	Maandusjuhe Cu 50 KORO (5 % varuga)	m	55*	
37	Maandusjuhe Cu 25 KORO (5 % varuga)	m	7*	
38	Maandusjuhe Cu 16 KORO (5 % varuga)	m	60*	
39	PVC hoonesisene kaitsetoru või kaablikarbik	m	60*	suurust valib töö teostaja
40	Kaablite läbiviikude tuletõkkeseptsiooni tihendussüsteem	kmpl	1	
41	Torude läbiviikude hüdroisolatsiooni tihendussüsteem	kmpl	1	
42	Plaadid kanali katmiseks	kmpl	1	
43	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	197*	
44	Tähistused	kmpl	1	
45	Installatsioonimaterjalid	kmpl	1	

Märkused:

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.
5. Nurkliide sisaldab nurkpistikut, otsamuhvi ja vajadusel komplekti kaabli ekraani maandamiseks.

*Täpsustada ehituse käigus

** Vastavalt valitud KPS

04.08.2017.a.

Koostas:

Irina Panova