

## SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus, tüüp, mark ja tehniline iseloomustus	Ühik	Hulk	Märkus
1	1 arvesti kohaga liitumiskilp sokliil, pealüliti 100A, ABB	tk	1	vt. EV-2
2	Kahetariifne kaugloetav (KLG) arvesti 230/400V, 100A	tk	1	
3	Liitumiskilbi maandus	kmpl	1	
4	Lühisnuga 400A NH2	tk	3	1031JK
5	Sulavkaitse 500V 250A gG NH2	tk	3	AJ 235
6	Jõumaakaabel AXPk 4G240 (varuga 5%)	m	364*	
7	Jõumaakaabel AXPk 4G50 (varuga 5%)	m	4*	
8	Otsamuhv kaablile AXPk 4G240	kmpl	5	
9	Jätkumuhv kaablitele AXPk 4G240	kmpl	3	
10	Otsamuhv kaablile AXPk 4G50	kmpl	2	
11	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 750N	m	277*	
12	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D160, tugevusega 450N	m	134*	
13	PVC kaablikaitsetoru koos vahemuhvidega D50, tugevusega 450N	m	2*	
14	Poolitatav kaablikaitsetoru D160, tugevusega 450N	m	2*	
15	Poolitatav kaablikaitsetoru D160, tugevusega 750N	m	4*	
16	Kaabli hoiatuslint (kollane) "Elektrikaabel"	m	349*	
17	Tähistused	kmpl	1	
18	Installatsioonimaterjalid	kmpl	1	

**Märkused:**

1. Materjalide tüübid ja valmistajad on soovituslikud ja võivad olla asendatud teiste tüüpidega, mis on aktsepteeritavad võrguvaldaja poolt.
2. Võimalike koguste lahknevuse korral loetelu ja jooniste vahel pöörduda selgituse saamiseks projekti koostaja poole.
3. Materjalide kogused võivad muuta sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.
4. Taastamise mahud näidatud katete taastamise plaanil.

\*Täpsustada ehituse käigus

01.04.2018.a.

Koostas:

Maksim Juura

01.04.2018.a.

Kontrollis:

Jegor Vargo