

## Altoja, Keio

---

**From:** Viljar Leht <viljar.leht@multimekbaltic.com>  
**Sent:** 15. juuni 2018. a. 12:50  
**To:** Altoja, Keio  
**Subject:** Vs: Tselluloosi tn 2 peakaitsme suurendamine

Tere,

Hetkel on plaanitud 1 kaabel aga kuna käib tootmise laiendamine siis arvatavasti tuleb 1 lisaks veel. Kaabli mark AXMK 4x240 m2.

Kõik olemasolevad kaablid jäävad töösse.

Tervitades

Viljar Leht  
Multimek Baltic OÜ  
+372 53 22 9001

**Saatja:** Altoja, Keio [mailto:K.Altoja@leonhard-weiss.com]  
**Saatmisaeg:** reede, 15. juuni 2018 12:11  
**Adressaat:** Rinno Saviir; viljar.leht@multimekbaltic.com  
**Teema:** Tselluloosi tn 2 peakaitsme suurendamine

Tere,

Kirjutan seoses Tselluloosi tn 2 peakaitsme suurendamise projektiga. Tahtsin uurida, et mitme uue kaabliga on teil vaja tulla alajaama kõrval asuvast kilbist välja (hea oleks teada ka ristlõiget)? Kas olemasolevad tarbijakaablid jäävad kõik tööse?

Keio Altoja  
Projekteerija  
53426415  
LEONHARD WEISS ENERGY AS  
<http://www.leonhard-weiss.ee/energy/ee/>