

Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Alajaam "8495"				
Komplektalajaam 1VM630		kmpl	1	Komplektalajaam komplekteerida vastavalt skeemile LP4985-3
Jõutrafo	Alajaama trafo 400 kVA 10,5/0,41 kV	tk	1	
Maanduskomplekt alajaamale		kmpl	1	Sisaldab maanduselektroode süvamaanduriks, ühendusklemme, juhtotsikuid, maandusjuhet. Maandus teha vastavalt skeemile ELV OÜ juhendile
Killustik	Keskmise suurusega	m ³	7	Alajaama keldri tarbeks
Kiviplaadid	60x60 cm	m ²	7	Kiviparkett ümber alajaam
Tähistuste komplekt		kmpl	1	
Kaabelliinid				
24 kV				
Jõukaabel + 5% varu	3x240Al+35Cu, Un-24 kV	m	9	
KP kaabli siseotsamuhv	240 mm ² kaablile, Un-24 kV	kmpl	2	Üks komplekt sisaldab otsamuhve kolmele soonele
KP kaabli jätkumuhv	240 mm ² kaablile, Un-24 kV	kmpl	1	Üks komplekt sisaldab jätkumuhve kolmele soonele. Ehitades koos projektiga IP3037 jätkumuhvi ei tule
Nurkpistikliide		kmpl	2	Üks komplekt sisaldab pistikuid kolmele soonele
1,2 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G240, Un-1,2 kV	m	14	
MP kaabli otsamuhv	240 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	4	
Tarvikud				
Kaitsetoru	Ø = 160, 450N	jm	9	
Kaitselint + 5% varu		jm	12	Kaitselindi laius peab ulatuma üle rööpkaablite, kitsamaid kaitseid paigaldada mitu
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	5	
Kaablipikud nimiaandmetega		kmpl	5	Vastavalt vajadusele
Ehitusliiv		m ³	2	
Mõõte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
1,2 kV				
1 arvesti kohaga MK soklil (voolutrafodega)		tk	1	Vastavalt skeemile LP4985-2

Arvesti	3-faasiline mitmetariifne aktiiv- ja reaktiivenergiat mõõtev kaugloetav mõõtetetraodega arvesti	tk	1	
Voolutrafad	600/5 A, 0,2s	kmpl	1	
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet
Tähistused JK-le ja/või LK-le		kmpl	1	Sisaldab ohumärke, kilbi numbreid, klibisiseseid tähistusi, kaablilipikuid

* Taastamiste mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate

* Keskpinge jõukaabel peab olema Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud