



## Tingmärgid

## ◆ Projekteeritud jätkumuhv

Olemasolev KP kaabel

# Projekteeritud KP kaabel

# Projekteeritud MP kaabe

## Projekteeritud kordusmaandus

**Märkused:**

1. Sõbranna alajaam tõsta ümber praeguse Jakobsoni alajaama juurde. Alajaama keskpingeüldrist, kus üüiti 16 eemaldadada rikkeindikaator. Madalpinge jaotlas eemaldada kasutusse minevatest fiidritest(välja arvatud F2,F7) olemasolevad sulapid ja paigaldada uued sulapid.
2. Fiidri F2 mastile nr. 15 paigaldada mastiüüiti nr. 10634LP, 3x80A.
3. Alajaama paigaldada 160 kVA-ne 10/0,4 kV trafo.

Projekt	Kehra-Põllu II 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Kehra, Anija vald, Harjumaa					Tallinn
	Elektrilevi OÜ					
	Joonis	Elektriskeem				Joonise nr
						IP3037-2-1
	Projekteeris	K. Altoja		53426415	Mõõtkaava	
	Kontrollis				Staadium	Tööprojekt
	Projekti juht	K. Altoja		53426415	Keel	Lehti
					EST	1 1
E-post: energy@leonhard-weiss.com Telefon: +372 775 4100 Registrikood: 10665798						