KEHRA 110/35/10 kV

PÕLLU-2

AHXAMK-W 3x240 14902 0,075

ASB 3x240 14902 1,9

AABLU-10 3x185 14903 1,3

AABLU-10 3x185 14904 0,55

AHXAMK-W 3x240 14904 0,01

AHXAMK-W 3x240 99468 0,01

8140

162 Põhja

AHXAMK-W 3x240 89045 0,455

1044 Põllu

AABLU-10 3x185 89036(170011) 0,140

AABLU-10 3x185 89034(170011) 0,440

AAB 3x240 15007 0,02

151 Masinakeskus

AAB-10 3x95 89036(148201) 0,07

AHXAMK-W 3x240 89036 0,458

156 Õõbiku

AHXAMK-W 3x240 89034 0,476

KEHRA 110/35/10 kV

PÕLLU-1

AHXAMK-W 3x240 16925 0,26

ASB 3x240 16925 1,0

AHXAMK-W 3x240 89033 0,669

100 Turu

9146

K01ML K01KOL K03ML K05VL K03ML K05VL K05LL 630

ASB-10 3x95 14819 0,16

ASB-10 3x95 14819 0,21

KEH-1011

KEHRA 110/35/10 kV-Alavere

ASB 3x150 14508 0,18

ASB 3x150 89039(145073) 0,20

154 Kirsi

148 Õuna

101 Põrgupõhja

104 Pumpla

AHXAMK-W 3x120 14922 0,02

AAB 3x120 14922 0,22

AHXAMK-W 3x120 14924 0,02

ASB 3x95 14924 0,64

AHXAMK-W 3x120 15002 0,01

ASB 3x95 15002 0,33

91 Aavoja

KEH-1016

KEHRA 110/35/10 kV-Lilli

AHXAMK-W 3x120 15003 1,0

93 Kase

ASB 3x95 15003 0,5

103 Kooperatiivi

AHXAMK-W 3x240 15002 0,01

ASB 3x95 15002 0,01

AHXAMK-W 3x240 27604 0,29

102 Ilo

6206 Puutöstuse

94 Spordi

AHXAMK-W 3x240 15004 0,01

1476 Vana asula

AHXAMK-W 3x240 89038 0,589

AHXAMK-W 3x240 89037 0,778

98 Lõnga

ASB 3x95 89035 0,163

ASB 3x95 89035 0,025

AHXAMK-W 3x50 89050 0,136

6067 Reovee

AHXAMK-W 3x240 25805 0,26

AHXAMK-W 3x50 89025 0,137

AHXAMK-W 3x120 15005 0,01

ASB 3x95 15005 0,23

ASB 3x95 15004 0,35

ASB 3x95 15001 0,76

105 Tänava

96 Torni

8154

K05LL K05ML K01ML K01KOL K05VL K03ML K07VL K03LL K07ML K07LL 630

AHXAMK-W 3x240 15006 0,02

ASB 3x150 15006 0,54

AHXAMK-W 3x120 15006 0,01

AHXAMK-W 3x120 89039 0,398

KEHRA 110/35/10 kV

ALEVI

AHXAMK-W 3x240 25804 0,09

AHXAMK-W 3x240 25804 0,7

97 Gaasi

AHXAMK-W 3x240 25805 0,92

Projekt	Kehra-Põllu II 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Kehra, Anija vald, Harjumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS ENERGY AS	Joonis	KP skeemiparandus			Joonise nr	IP3037-5	
E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Projekteeris	K. Altoja		53426415	Mõõtkava		
	Kontrollis				Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht	K. Altoja		53426415	Keel EST	Leht 1	Lehti 1