

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: BLRT Rekato

Здание № 31

1. Назначение помещения: 1. Производственный цех; 2. Участок нержавеющей стали.

2. Тип производства: 1. Изготовление и ремонт трубопроводов. Изготовление металлоконструкций. 2. Изготовление труб из нержавеющей стали.

3. Характеристики помещения:

длина __1: 90м; 2: 24м__ м, ширина __1: 2x18м; 2: 18м__ м, высота подвеса светильников

____~ 7,5____ м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

Наименование: Промышленная пыль, в т.ч. аэрозоли.

концентрация __6,26__ мг/м³.

5. Тип светильника: LED

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый

X
X

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены _светлый_____
- пол _серый_____
- потолок _светлый_____


**чёрный – 0 %
тёмный – 10 %
серый – 30 %
светлый – 50 %
белый – 70 %*

7. Требуемая нормативная освещённость ___300___ Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил ___Г. Чернов___



BLRT REKATO