

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

BLRT TOOLIK OU

Здание №

4

1. Назначение помещения:

Производственное

2. Тип производства:

Участок лазерной резки и ленточных пил
МЕТАМООБРАБОТКА

3. Характеристики помещения:

длина 66 м, ширина 32 м, высота подвеса светильников
6 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

Аэрозоль концентрат - $2,15 \text{ mg/m}^3$

Промышленная пыль - $11,85 \text{ mg/m}^3$

концентрация _____ mg/m^3 .

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый



6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены 50%
- пол 10%
- потолок 50%

*чёрный – 0 %

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 300--500 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил

A. Miššenski



