

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

Baltic Premator OU

Здание №

18 (Центральный склад)

1. Назначение помещения:

Камера очистки металлоконструкций

2. Тип производства:

Очистка дробью металлических конструкций

3. Характеристики помещения:

длина 35м м, ширина 16 м, высота подвеса светильников
11 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

ПЫЛЬ

концентрация

40

мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый



6. Характеристики отражающих поверхностей:

•	стены	50%	
•	пол	30%	
•	потолок	10%	

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 500 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

32 имеющих к замене

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил

П. Нагорный