

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

Baltic Premator OU

Здание №

36 ФОК

1. Назначение помещения:

Покрасочная камера

2. Тип производства:

Окраска металлических изделий

3. Характеристики помещения:

длина 32м м, ширина 16 м, высота подвеса светильников

9 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

покрасочная пыль


концентрация

0,35

мг/м<sup>3</sup>.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый



6. Характеристики отражающих поверхностей:

•	стены	50%	
•	пол	30%	
•	потолок	10%	

*\*чёрный – 0 %*

*тёмный – 10 %*

*серый – 30 %*

*светлый – 50 %*

*белый – 70 %*

7. Требуемая нормативная освещённость 400 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

12 верхних и 8 боковых осветительных приборов к замене

---

---

Приложение: Планировка помещения. Запрошен уточненный.

Заполнил П. Нагорный