

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: Elme Metall OÜ

Vana-Narva mnt 24a

Здание № 3-

1. Назначение помещения:

Крытый склад

2. Тип производства:

Складирование металла

3. Характеристики помещения:

длина 223m м, ширина 2x24m м, высота подвеса
светильников

12,3m м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

концентрация _____ мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый X
- взрывозащищённый

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены _профильный лист_____ 30%_____
- пол бетон 30%_____
- потолок профильный лист 30%_____

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость _250_____ Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил _Algerd Andruskevitsus_____