

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: **ELME TRANS OU**

Здание **№ 5**

1. Назначение помещения: **Склад красок**

2. Тип производства: **Складское помещение**

3. Характеристики помещения:

длина 25 м, ширина 17,5 м,

высота подвеса светильников 4,5 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

Наименование **Пыль**

концентрация _____ мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый



6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены _____ **30%** _____
- пол _____ **30%** _____
- потолок _____ **10%** _____

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость _____ **200** _____ Лк.

В данный момент, по проведенным замерам, средняя освещенность помещения 154Лк. Акт замеров в приложении.

8. Дополнительные требования к освещению:

Светильники должны быть пыле и взрывозащищенными

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил Евграфов Константин