

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

Marketex Offshore Constructions OU

Здание №5 OVK 4

1. Назначение помещения:

Сварочно-сборочный цех

2. Тип производства:

Сварка, сборка, зачистка

3. Характеристики помещения:

длина 60,00 м, ширина 17,50 м, высота подвеса светильников

не ниже 10,50 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

пыль, сварочные аэрозоли

концентрация 0,4 мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый

x

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены *_серый – 30 %*
- пол *тёмный – 10 %*
- потолок *_серый – 30 %*

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 450Lk. на 0,8м

8. Дополнительные требования к освещению:

Секционное включение освещения, не менее 4-ти зон. Программируемый по часам/дням недели таймер на включение освещения по зонам+общее.

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил В.Редчиц