

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

Marketex Offshore Constructions OU

Здание № 2 западный (ЗП), центральный (ЦП), восточный (ВП) пролёты 2 цеха

1. Назначение помещения:

Сварочно-сборочный цех

2. Тип производства:

Сварка, сборка, зачистка

3. Характеристики помещения:

длина 102,00 (ВП,ЦП) м, ширина 13,00 (ВП,ЗП) м, высота подвеса светильников
80,00 (ЗП) 22,50(ЦП)

не ниже 12,70(ВП) 18,50(ЦП) 8,20(ЗП) м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

пыль, сварочные аэрозоли и т.п.

концентрация 0,4 мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый

х

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены *тёмный* – 10 %
- пол *серый* – 30 %
- потолок *серый* – 30 %

**чёрный* – 0 %

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 450Lk. на 0,8м

8. Дополнительные требования к освещению:

Секционное включение освещения в каждом пролёте, не менее 6-ти зон. Программируемый по часам/дням недели таймер на включение освещения по зонам+общее.

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил В.Редчиц