

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

### ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

Marketex Offshore Constructions OU

Здание № 34 1-4 пролёты 5 цеха

1. Назначение помещения:

Сварочно-сборочный цех

2. Тип производства:

Сварка, сборка, зачистка

3. Характеристики помещения:

длина 87,50 м, ширина 19,50 м, высота подвеса светильников

не ниже 12,50 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

пыль, сварочные аэрозоли и т.п.

концентрация 0,4 мг/м<sup>3</sup>.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый

x

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены *тёмный – 10 %*
- пол *серый – 30 %*
- потолок *серый – 30 %*

*\*чёрный – 0 %*

*тёмный – 10 %*

*серый – 30 %*

*светлый – 50 %*

*белый – 70 %*

7. Требуемая нормативная освещённость 450Lk. на 0,8м

8. Дополнительные требования к освещению:

Секционное включение освещения в каждом пролёте, не менее 6-ти зон. Программируемый по часам/дням недели таймер на включение освещения по зонам+общее.

---

---

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил В.Редчиц