

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

UAB "BALTIC PREMATOR KLAIPEDA"

Здание Inv.Nr.010188-1 и Inv.Nr.010188-1-2 к-та

1. Назначение помещения:

Покрасочные камеры для бластинга и окраски судовых блоков, секций и др.металло конструкций

2.Тип производства: судостроение

2. Характеристики помещения:

длина 36,850м, ширина 36,300 м, высота подвеса светильников от 2м до 20,5м

3. Наличие загрязняющих факторов (пыль, одно и 2-х компонентные краски, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

концентрация _____ мг/м³.

4.Тип светильника:

пылезащищённый, взрывозащищённый

5.Характеристики отражающих поверхностей:

стены *серый – 30 %*

пол *серый – 30 %* потолок *серый – 30 %*

Требуемая нормативная освещённость 500-750 Лк.

6.Дополнительные требования к освещению:

Светильники должны быть защищены закаленным,противоударным стеклом,для работы с пескоструйным оборудованием и металлическим грифом.

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил _А.Лукочус