

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: UAB „VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS „

Здание № 2-ой блок цехов , 5-ий пролет

1. Назначение помещения: Производственное

2. Тип производства: Ремонт и изготовление корпусных конструкций

3. Характеристики помещения:

длина 114 м, ширина 24 м, высота подвеса светильников 8 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

Наименование пыль, сварочные аэрозоли дым

концентрация _____ мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены _ светлый – 100 %
- _____
- пол серый – 100 %
- _____
- потолок белый – 100 %
- _____

7. Требуемая нормативная освещённость 300 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению: Управление освещения

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил _A.Aukštuolis , UAB,,VLR,, logistika