

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: UAB "Vakarų Metalgama"

Здание №103

1. Назначение помещения: Цех резки металла

2. Тип производства: Обработка металла

3. Характеристики помещения:

длина - 235 м, ширина - 21 м, высота подвеса светильников - 7,20 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

Пыль, дым

концентрация 0,8-3,8 мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый - X
- влагозащищённый
- взрывозащищённый

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- Стены- серый
- пол - светло серый
- потолок- серый

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 400 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению: Освещение должно быть с функцией диммирования

Заполнил : Вальдас Брасас