

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие: **ЗАО "Vakarų Vamzdynų Sistemose"**

Здание № **Произв. корпус №2 пролёт №4**

1. Назначение помещения:

(1) Производственный цех (2) Участок нержавеющей стали (3) Участки трубогибочных станков 4ед.

2. Тип производства:

Изготовление и ремонт систем судовых трубопроводов.

3. Характеристики помещения:

длина / **(1) 216м./ (2) 12м./ (3) 6м. 4ед./**, ширина /**(1) 18м./ (2) 12м./ (3) 12м. 4ед./**, высота подвеса светильников /**(1) 8м./ (2) 3м./ (3) 3м. 4ед./**

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):
наименование

Промышленная пыль, в т. ч. аэрозоли

концентрация 6,26 мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый **X**
- влагозащищённый **X**
- взрывозащищённый

6. Характеристики отражающих поверхностей:

стены **светлый – 50 %**
пол **серый – 30 %**
потолок **белый – 70 %**

**чёрный – 0 %*

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 300 Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил мех. Б Нармонтас

VUS (Area 266) 0

4057
1113
2332
1672 m²

