

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

2

Предприятие: UAB "Vakarų konstrukcijos"

Здание № CB2, 2 and 3 width

1. Назначение помещения: Metal processing (assembly and welding) and final touchup workshop

2. Тип производства: Metal welding and assembling, rolling, bending, pressing and cutting operations, final touch up and etc.

3. Характеристики помещения:

длина 216 м, ширина 42 м, высота подвеса  
светильников

10 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

Наименование dust, welding aerosols

концентрация moderate to high мг/м<sup>3</sup>.

5. Тип светильника:



- пылезащищённый

- влагозащищённый
- взрывозащищённый

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены \_\_\_\_\_ 30 % \_\_\_\_\_
- пол \_\_\_\_\_ 10 % \_\_\_\_\_
- потолок \_\_\_\_\_ 30 % \_\_\_\_\_

\*чёрный – 0 %

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость \_\_\_\_\_ 300 \_\_\_\_\_ Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

---



---



---

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил \_\_\_\_\_

Direktorius  
Jurgis Damkus


