

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

WÄRTSILÄ BLRT ESTONIA

Здание № ОБК I

1. Назначение помещения:

РЕМОНТ судовых механизмов

2. Тип производства:

Попубные механизмы, винторубовой комплекс, станогный участок.

3. Характеристики помещения:

длина 60 м, ширина 17 м, высота подвеса светильников 10 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

концентрация _____ мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены светлый
- пол серый
- потолок серый

*чёрный – 0 %
тёмный – 10 %
серый – 30 %
светлый – 50 %
белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 500 Lux Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил И. Толоч