

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ: ЗАМЕНА ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Предприятие:

WÄRTSILÄ BLRT ESTONIA

Здание № 3 Мойка

1. Назначение помещения:

Очистка деталей машин и механизмов

2. Тип производства:

Моечные машины, ванны
мойка под давлением водой.

3. Характеристики помещения:

длина 17,5 м, ширина 17,5 м, высота подвеса светильников
10 м.

4. Наличие загрязняющих факторов (пыль, сварочные аэрозоли и т.п.):

наименование

концентрация _____ мг/м³.

5. Тип светильника:

- пылезащищённый
- влагозащищённый
- взрывозащищённый

X
X

6. Характеристики отражающих поверхностей:

- стены светлый
- пол темный
- потолок темный

*чёрный – 0 %

тёмный – 10 %

серый – 30 %

светлый – 50 %

белый – 70 %

7. Требуемая нормативная освещённость 500 Lux Лк.

8. Дополнительные требования к освещению:

Приложение: Планировка помещения.

Заполнил А.Толов