


1. Enne liitumiskilpide paigaldamist võtta tööülesanne Elektrilevi OÜ projektijuhilt (Aivar Põllu, e-mail: aivar.pollu@elektrilevi.ee, tel 53494647).
2. Liitumiskilpidesse paigaldada kilbiskeem ja arvesti kohale kinnistu nimesilt. Peakaitsemele peakaitse suuruse silt ja asukoha nimetus. Liitumiskilbile paigaldada Elektrilevi kleeps. (Tähistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ juhendist P346 – identifitseerimine ja tähistamine).
3. Peakaitse (C–tunnusjoonega kaitselüliti) peab vastama kaitselahutuse nõuetele ja olema vastavalt märgistatud.
4. Kilp varustada märkesiltidega.
5. Kaabel kinnitada kilbis kaabliklambritega.
6. Kaablid varustada kaabliilpikutega.
7. Kilbid komplekteerida vastavalt antud joonisel esitatud skeemidele.
8. Arvestid P2P
9. Mahte vt asendiplaanidelt, operatiivskeemilt ja projekti seletuskirjast.
10. Projekteeritud ja rekonstrueeritavad elektripaigaldised (sh. kilbid, alajaam, mastid jne) tähistada vastavalt Elektrilevi OÜ juhendile P346 (0,4...20 kV) Võrgustandardile – identifitseerimine ja tähistamine.

Projekteeritud
olemasolev

Tellija:  <div style="float: right; text-align: center;">  </div>		Address: Ringtee 63a Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 03.07.18 Töö nr: 18546P Joon nr: 03
Töö nimetus:	Rootsi kinnistu DP ala liitumine väliselektrivõrguga Veskimäe küla, Karste vald, Tartumaa (LP5568) TÖÖPROJEKT	Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 5170478 e-mail: margus.koger@empower.ee	Mõõtkava: -/a3
Joonise nimetus:	ELEKTRISKEEM	Projekteerija: Margus Koger	Muudatus: Ver 1